

令和2年度 一般廃棄物最終処分場 維持管理記録簿 【第2期】

施設名	第2期大平埋立処分地
住 所	寒河江市大字白岩字大平1719番地1

公表期限：令和5年3月31日まで

1 埋め立てた一般廃棄物の月ごとの種類及び数量

埋め立て物		数 量 (t)												合計
施設名	種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
し尿処理施設	沈砂物	0.16	0.17	0.10	0.19	0.05	0.36	0.17	0.28	0.27	0.11	0.00	0.11	1.97
ごみ焼却処理施設	湿灰	169.53	111.24	124.32	145.43	152.84	91.70	181.82	76.89	130.35	97.86	91.20	109.68	1,482.86
	飛灰	55.47	27.08	46.07	50.58	49.65	33.37	47.67	24.88	53.03	38.15	24.90	49.27	500.12
粗大ごみ処理施設	不燃物	28.51	30.86	30.18	20.40	25.97	18.85	27.71	26.73	22.07	10.77	12.52	24.13	278.70
	処理困難物	3.48	3.18	2.40	2.12	2.35	1.54	3.45	1.88	1.92	0.67	1.04	2.48	26.51
直接搬入	道路側溝汚泥	44.13	18.00	0.00	2.00	46.14	2.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27
合 計		301.28	190.53	203.07	220.72	277.00	147.82	266.82	134.66	207.64	147.56	129.66	185.67	2,412.43

2 残余容量

測定年月日	令和2年4月20日
残余容量	41,051.00 m ³

3 水質測定検査結果 (月1回)

	採 取 月 日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月10日	10月8日	11月12日	12月17日	1月14日	2月18日	3月11日	基準値
	測定結果が得られた月日		4月28日	5月26日	6月23日	7月20日	9月1日	9月24日	10月20日	11月25日	12月24日	1月26日	2月25日	3月24日	
地下水 No.1 モニタリング 井戸	電気伝導率 (mS/m)		18.0	13.0	12.0	17.0	10.0	11.0	9.1	8.6	8.9	18.0	14.0	12.0	-
	塩化物イオン (mg/L)		8.0	7.1	7.1	5.2	7.0	4.0	5.6	6.6	5.4	4.9	9.5	12.0	-
	異常の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し							
	有の場合に措置を講じた年月日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地下水 No.2 モニタリング 井戸	電気伝導率 (mS/m)		6.2	6.4	6.8	5.9	11.0	11.0	10.0	9.7	7.6	6.3	6.2	5.9	-
	塩化物イオン (mg/L)		5.3	5.3	5.9	5.2	7.4	5.7	5.9	8.7	5.4	5.3	7.0	17.0	-
	異常の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し							
	有の場合に措置を講じた年月日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地下水 No.3 モニタリング 井戸	電気伝導率 (mS/m)		9.5	11.0	17.0	3.8	3.1	4.5	5.5	6.9	6.7	9.0	8.2	5.7	-
	塩化物イオン (mg/L)		4.7	5.7	8.9	1.6	5.4	1.3	1.8	2.7	2.4	3.9	10.0	50.0	-
	異常の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し							
	有の場合に措置を講じた年月日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地下水 No.4 モニタリング 井戸	電気伝導率 (mS/m)		47.0	47.0	46.0	51.0	51.0	52.0	49.0	50.0	51.0	50.0	45.0	50.0	-
	塩化物イオン (mg/L)		8.4	9.0	14.0	6.1	11.0	7.2	7.3	7.8	6.4	6.6	14.0	45.0	-
	異常の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し							
	有の場合に措置を講じた年月日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

採取月日	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月10日	10月8日	11月12日	12月17日	1月14日	2月18日	3月11日	基準値	
	測定結果が得られた月日	4月28日	5月26日	6月23日	7月20日	9月1日	9月24日	10月20日	11月25日	12月24日	1月26日	2月25日		3月24日
放流水 放流水槽	水素イオン濃度（水素指数）	7.3	7.5	7.5	6.7	7.0	7.1	6.6	6.6	7.6	6.7	8.2	7.7	5.8～8.6
	生物化学的酸素要求量（mg/L）	4.1	1.3	<1	<1	<1	3.8	18.0	19.0	33.0	26.0	2.0	22.0	60
	化学的酸素要求量（mg/L）	22.0	18.0	17.0	14.0	8.9	11.0	31.0	35.0	47.0	34.0	21.0	26.0	90
	浮遊物質（mg/L）	2.0	1.0	1.8	2.8	3.0	3.2	1.1	6.6	3.3	2.9	1.4	3.8	60
	窒素含有量（mg/L）	15.0	7.4	5.2	7.3	7.2	8.9	27.0	25.0	16.0	13.0	12.0	9.1	120
	カルシウムイオン（mg/L）	42.0	36.0	15.0	30.0	17.0	31.0	16.0	29.0	11.0	11.0	3.9	28.0	100
	大腸菌群数（個/cm ³ ）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	53.0	11.0	2.0	3,000
	異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し							
	有の場合に措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4 水質測定検査結果（年1回）

採取月日	8月13日	8月13日	8月13日	8月13日	8月13日
測定結果が得られた月日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日
採取場所	地下水				放流水
	No.1モニタリング井戸	No.2モニタリング井戸	No.3モニタリング井戸	No.4モニタリング井戸	放流水槽
検査項目	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
検査結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し
有の場合に措置を講じた年月日	-	-	-	-	-
措置の内容	-	-	-	-	-

5 定期的な点検の状況

点検月日	4月28日	5月27日	6月30日	7月31日	8月28日	9月28日	10月30日	11月30日	12月28日	1月29日	2月26日	3月31日
擁壁等	異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	有の場合に措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遮水工	異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	有の場合に措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調整池	異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	有の場合に措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浸出液 処理設備	異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	有の場合に措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
防凍措置	異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	有の場合に措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和2年度 第2期大平埋立処分地 水質分析表

地下水 採水日：令和2年8月13日

(単位：mg/l)

分析項目	基準値	No.1モニタリング井戸	No.2モニタリング井戸	No.3モニタリング井戸	No.4モニタリング井戸
アルキル水銀	不検出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
総水銀	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
鉛	0.01	0.0	0.001	0.002	<0.001
六価クロム	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素	0.01	0.001	<0.001	<0.001	0.005
全シアン	不検出	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	不検出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 2-ジクロロエチレン	0.04	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 1-トリクロロエタン	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1, 3-ジクロロプロペン	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
クロロエチレン	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水素イオン濃度 (水素指数)	-	7.4	7.8	7.2	6.9
生物化学的酸素要求量	-	1.1	<1	<1	3.1
化学的酸素要求量	-	6.4	8.4	8.3	10.0
浮遊物質	-	6.9	5.4	16.0	12.0
電気伝導率	-	10.0	11.0	3.1	51.0
塩化物イオン	-	7.0	7.4	5.4	11.0
有機燐化合物	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類)	-	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)	-	<1	<1	<1	<1
フェノール類含有量	-	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
銅含有量	-	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜鉛含有量	-	<0.01	<0.01	0.0	<0.01
溶解性鉄含有量	-	<0.05	0.09	0.21	0.1
溶解性マンガン含有量	-	<0.02	<0.02	<0.02	2.4
クロム含有量	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
大腸菌群数	-	720.0	780.0	200.0	150.0
窒素含有量	-	1.7	0.3	0.8	1.1
燐含有量	-	0.21	0.0	0.07	0.21

放流水 採水日：令和2年8月13日

(単位：mg/l)

分析項目	基準値	放流水槽
アルキル水銀化合物	不検出	<0.0005
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	<0.0005
カドミウム及びその化合物	0.03	<0.003
鉛及びその化合物	0.1	<0.01
有機燐化合物	1	<0.1
六価クロム化合物	0.5	<0.05
砒素及びその化合物	0.1	<0.01
シアン化合物	1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	0.003	<0.0005
トリクロロエチレン	0.3	<0.001
テトラクロロエチレン	0.1	<0.001
ジクロロメタン	0.2	<0.001
四塩化炭素	0.02	<0.001
1, 2-ジクロロエタン	0.04	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	1	<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4	<0.001
1, 1, 1-トリクロロエタン	3	<0.001
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	0.02	<0.001
チウラム	0.06	<0.006
シマジン	0.03	<0.003
チオベンカルブ	0.2	<0.02
ベンゼン	0.1	<0.001
セレン及びその化合物	0.1	<0.01
1, 4-ジオキサン	0.5	<0.05
ほう素及びその化合物	50	0.1
ふっ素及びその化合物	15	<0.2
アンモニア、外※1	200	4.5
水素イオン濃度 (水素指数)	5.8 - 8.6	7
生物化学的酸素要求量	20	<1
化学的酸素要求量	50	8.9
浮遊物質	60	3
ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類)	5	<1
ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)	30	<1
フェノール類含有量	5	<0.2
銅含有量	3	<0.05
亜鉛含有量	2	0.02
溶解性鉄含有量	10	<0.05
溶解性マンガン含有量	10	<0.02
クロム含有量	2	<0.05
大腸菌群数	3,000個/ml	0
窒素含有量	60	7.2
燐含有量	16	<0.05

※1 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物