

令和2年度ごみ焼却処理施設 維持管理記録簿

公表期限：令和6年4月30日まで

1 焼却施設の状況

測定項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
1号炉	ごみ焼却量(t) 種類:可燃ごみ、し渣、脱水汚泥	1,028	18	808	1,040	1,185	700	1,179	858	949	968	269	647	9,650
	炉出口ガス温度(°C)	949	727	950	937	931	911	937	939	951	929	946	913	-
	集じん器入口燃焼ガス温度(°C)	195	180	195	195	196	195	195	194	195	192	194	194	-
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	2	2	3	2	2	2	3	3	3	4	4	3	-
2号炉	ごみ焼却量(t) 種類:可燃ごみ、し渣、脱水汚泥	1,125	840	925	985	1,097	717	1,029	257	1,017	528	612	1,038	10,171
	炉出口ガス温度(°C)	950	955	949	907	890	863	961	961	967	958	920	909	-
	集じん器入口燃焼ガス温度(°C)	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	-
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	2	-

※炉出口ガス温度、集じん器入口燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は通常運転時連続記録計の平均値です。

2 冷却設備及び排ガス処理装置に堆積したばいじんの除去を行った年月日

測定項目	1号炉		2号炉	
	冷却設備	排ガス処理装置	冷却設備	排ガス処理装置
除去を行った年月日	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去

3 排ガス中のダイオキシン類の濃度

測定項目	1号炉	2号炉	基準値
排ガスの採取年月日	令和2年7月30日	令和2年7月30日	1以下
測定結果の得られた年月日	令和2年8月27日	令和2年8月27日	
排ガス中のダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m ³ N)	0.00045	0.001	

※ダイオキシン類濃度は1回/年、分析機関による検査を実施しています。

4 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

4-1 1号炉

測定項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	基準値
排ガスの採取年月日	令和2年4月21日	令和2年6月25日	令和2年8月25日	令和2年10月22日	令和2年12月22日	令和3年1月12日	令和3年3月16日	
測定結果の得られた年月日	令和2年5月8日	令和2年7月7日	令和2年9月8日	令和2年11月11日	令和3年1月14日	令和3年1月26日	令和3年3月22日	
ばいじん濃度(g/m ³ N)	<0.0019	<0.0015	<0.0023	0.0012	<0.0022	<0.0009	<0.0014	0.15以下
硫黄酸化物排出量(K値)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.03	K値 17.5 以下
硫黄酸化物排出量(m ³ N/h)	<0.15	<0.14	<0.13	<0.15	<0.14	<0.10	<0.14	硫黄酸化物の排出基準値(m ³ N/h)は、測定毎に異なります。
排出基準	97	98	95	97	97	94	96	
窒素酸化物濃度(ppm)	85	70	84	50	68	38	45	250以下
塩化水素濃度(mg/m ³ N)	<22	<18	29	<14	<22	<15	<14	700以下

4-2 2号炉

測定項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	基準値
排ガスの採取年月日	令和2年4月21日	令和2年6月25日	令和2年8月25日	令和2年10月22日	令和2年12月22日	令和3年1月12日	令和3年3月16日	
測定結果の得られた年月日	令和2年5月8日	令和2年7月7日	令和2年9月8日	令和2年11月11日	令和3年1月14日	令和3年1月26日	令和3年3月22日	
ばいじん濃度(g/m ³ N)	<0.002	<0.0012	<0.002	<0.0013	<0.0013	<0.0015	<0.0008	0.15以下
硫黄酸化物排出量(K値)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.02	<0.03	<0.03	K値 17.5 以下
硫黄酸化物排出量(m ³ N/h)	<0.15	<0.12	<0.14	<0.14	<0.09	<0.14	<0.13	硫黄酸化物の排出基準値(m ³ N/h)は、測定毎に異なります。
排出基準	101	94	100	98	93	98	94	
窒素酸化物濃度(ppm)	94	68	97	66	68	47	32	250以下
塩化水素濃度(mg/m ³ N)	21	<18	24	<13	34	<15	<14	700以下

※ばい煙濃度は年6回/年(1回/2ヶ月)、分析機関による検査を実施しています。

※ばいじん濃度・窒素酸化物濃度・塩化水素濃度の基準値と測定結果は、酸素12%換算です。

5 排ガス中の水銀濃度

測定項目	1号炉			2号炉			基準値
	1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目	
排ガスの採取年月日	令和2年4月21日	令和2年8月25日	令和2年12月22日	令和2年4月21日	令和2年8月25日	令和2年12月22日	
測定結果の得られた年月日	令和2年5月8日	令和2年9月8日	令和3年1月14日	令和2年5月8日	令和2年9月8日	令和3年1月14日	
水銀濃度(μg/m ³ N)	0.70	1.00	1.30	2.00	2.90	2.60	50以下

※水銀濃度は年3回/年(1回/4ヶ月)、分析機関による検査を実施しています。

括弧を付した表記の数値は定陵下限値未満検出下限値以上の数値となります。