

平成26年度 ごみ焼却処理施設 維持管理記録簿

公表期限：平成30年4月30日まで

1 焼却施設の状況

測定項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
1号炉	ごみ焼却量(t) 種類:可燃ごみ、し渣、脱水汚泥	669	763	750	969	866	598	965	237	1,013	890	37	122	7,878
	炉出口ガス温度(°C)	853	887	903	876	889	865	861	867	892	822	815	899	-
	集じん器入口燃焼ガス温度(°C)	193	197	198	197	199	197	197	195	196	195	195	195	-
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	5	3	2	1	1	2	2	3	4	4	2	3	-
2号炉	ごみ焼却量(t) 種類:可燃ごみ、し渣、脱水汚泥	833	815	753	978	850	563	944	463	1,071	544	722	1,043	9,579
	炉出口ガス温度(°C)	914	899	885	858	875	901	884	872	879	867	883	894	-
	集じん器入口燃焼ガス温度(°C)	191	198	198	198	198	197	196	194	196	195	194	187	-
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	4	2	1	2	1	1	1	3	3	3	3	3	-

※炉出口ガス温度、集じん器入口燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は通常運転時連続記録計の平均値です。

2 冷却設備及び排ガス処理装置に堆積したばいじんの除去を行った年月日

測定項目	1号炉		2号炉	
	冷却設備	排ガス処理装置	冷却設備	排ガス処理装置
除去を行った年月日	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去	常時機械除去

3 排ガス中のダイオキシン類の濃度

測定項目	1号炉	2号炉	基準値
排ガスの採取年月日	平成26年9月27日	平成26年9月27日	5以下
測定結果の得られた年月日	平成26年10月18日	平成26年10月18日	
排ガス中のダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m ³ N)	0.016	0.036	

※ダイオキシン類濃度は1回/年、分析機関による検査を実施しています。

4 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

測定項目	1号炉		2号炉		基準値
	1回目	2回目	1回目	2回目	
排ガスの採取年月日	平成26年8月22日	平成27年3月31日	平成26年8月22日	平成27年3月31日	0.15以下
測定結果の得られた年月日	平成26年8月22日	平成27年3月31日	平成27年8月27日	平成27年3月31日	
ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.0007	0.0004	0.0006	0.0008	K値 17.5 以下
硫黄酸化物排出量(K値)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
硫黄酸化物排出量(m ³ N/h)	<0.06	<0.06	<0.05	<0.06	硫黄酸化物の排出基準値(m ³ N/h)は、測定毎に異なります。
	排出基準 79	排出基準 79	排出基準 76	排出基準 78	
窒素酸化物濃度(ppm)	67	76	44	86	250以下
塩化水素濃度(mg/m ³ N)	14	<7	14	<7	700以下

※ばい煙濃度は年2回/年(1回/6ヶ月)、分析機関による検査を実施しています。

※ばいじん濃度・窒素酸化物濃度・塩化水素濃度の基準値と測定結果は、酸素12%換算です。